



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/276-1489

Белгородская область, г. Белгород

ул. Щорса, д.2в,
место составления акта

«21» апреля 2017 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

Нами, государственными инспекторами отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Глущенко Юрием Михайловичем и Карпенко Иваном Федоровичем согласно Федеральных законов: № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении отдельных изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят Государственной Думой 11 ноября 2009г), № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (принят Государственной Думой РФ 15 декабря 2002г), постановления Правительства РФ №401 от 30 июля 2004г. и распоряжения по Верхне – Донскому управлению Ростехнадзора № Б7/276-1489 от 22.03.2017г. проведена плановая выездная проверка деятельности МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области. Руководитель - директор Азаров Владимир Александрович

ИНН 3109002322, ОГРН 1023100836417

(сведения о проверяемой организации (индивидуальном предпринимателе), в том числе наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки)

по соблюдению требований безопасности в электроэнергетике, соблюдению обязательных требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Дата, время и место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 19.04.2017г. до 14 час. 00 мин. 21.04. 2017г.,

РФ, Белгородская область, Ивнянский район, с. Песчаное ул. Молодежная д. 1а

При проведении проверки присутствовали:

директор школы - Азаров Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах плановой/внеплановой выездной проверки: При проведении проверки МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области выявлено **2 нарушения** требований безопасности в электроэнергетике.

На основании акта-проверки от 19 апреля 2017 г. №Б7/276-1489, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) мы, государственные инспекторы отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Глущенко Юрий Михайлович и Карпенко Иван Федорович

Предписывается

Юридическому лицу - МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области по адресу: РФ, Белгородская область, Ивнянский район, с. Песчаное ул. Молодежная д. 1а и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:

N п/ п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного доку- мента и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Объект на котором выявлено нарушение	Срок устра- нения нару- шения
1	Не нанесена тепловая изоляция и покровный слой на теплофикационные трубопроводы в помещении ИТП системы отопления .	«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. п. 6.1.31; 9.12	МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа»	18.05. 17г.

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **19 мая 2017 года** направить уведомление заместителю руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу: 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18.

К уведомлению приложить следующие документы:

Вам предоставлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

Глуценко Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Карпенко Иван Федорович
(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Законный представитель юридического лица - директор МБОУ «Песчанская средняя общеобразовательная школа»

Азаров Владимир Александрович

(должность руководителя организации)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 2017 г.
(дата)

Пометка об отказе получения предписания:

