



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-03-00, boguchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Белгород, ул. Волчанская, 163, т.ф: 84722-30-66-13,

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Ивнянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(309116) с. Курасовка, ул. Мира д. 2, телефон 8 (47243) 5-30-79, gpn-ivna@belmchs.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 10 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Песчанская средняя общеобразовательная школа»

Ивнянского района Белгородской области

Азарову Владимиру Александровичу

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ивнянского района по
пожарному надзору N 10 от "20" 03 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. 03 04
2017 г. по 14 ч 30 мин. 11 04 2017 г. проведена проверка:
государственным инспектором Ивнянского района по пожарному надзору майором внутренней
службы Давыдовым Е.Н.

(имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

на территории, зданиях и сооружениях: Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Песчанская средняя общеобразовательная школа», с. Песчаное, ул. Молодежная, д. 1
«А», Ивнянского района, Белгородской области.

(наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пес-
чанская средняя общеобразовательная школа» Азаровым В.А..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безо-
пасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководитель организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Песчанская средняя общеобразовательная школа» не организовал проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (по-	ст. 59 (п. 1) ст. 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в РФ».	До 01.07.2017 года	

	противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) не реже 2 раз в год (весной и осенью), расположенного на территории вышеуказанного образовательного учреждения с составлением соответствующего акта.		
2	Руководитель организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Песчанская средняя общеобразовательная школа» не обеспечил наличие 16 паспортов огнетушителей, установленных на объекте.	(п.475 ППР от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в РФ»).	До 01.07.2017 года
3	Руководитель организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Песчанская средняя общеобразовательная школа» не обеспечил составление годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания общеобразовательного учреждения (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	(п.63 ППР от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в РФ»).	До 01.07.2017 года
4	Руководитель организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Песчанская средняя общеобразовательная школа» не обеспечил осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	(п.21 ППР от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в РФ»).	До 01.07.2017 года

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ивнянского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» 08 20 17 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Песчанская средняя образовательная школа» Азаров В.А.

«11» августа 20 17 г.

(должность, фамилия, инициалы)

Направлено заказным письмом

